



# Brandenburger Haus

3.277 m  
Ötztaler Alpen  
Talort: Vent



Hüttenwart: Uwe Drögmöller / Uwe Pitz

Hüttenpächter: Sophie Scheiber

Baujahr:	Denkmalschutz:	Umweltgütesiegel:	Schlafplätze:	Matratzenlager:	Winterraum:
1909	Seit 2014	Seit 2008	25 in Mehrbettzimmern	70	10 Schlafplätze

<b>Anreise / Gepäckdepot</b>	- Bahnhof: Ötztal - ÖPNV Bahnhof Ötztal-Sölden-Vent - Gepäckdepot: Hotel zur Post Vent und Hotel Alt Vent
<b>Wasserversorgung</b>	- Wasserressource Schmelzwasser der Schneebedeckung auf der Dahmannspitze in ca. 3.300 m - Wasserspeicher mit 20.000 l - Trinkwasseraufbereitung mittels Feinfiltrierung und UV-Entkeimung
<b>Energieerzeugung</b>	- Photovoltaik Baujahr: 2000 Leistung: 6 kW - Notstrom Baujahr: 2016 Leistung: 6 kW Kraftstoff: Diesel
<b>Warmwassererzeugung</b>	- Gasheiztherme mit 180 l
<b>Sanitär</b>	- Waschräume: 2 - Duschen: keine - WC: 3 - bei Wassermangel 2 Bio-Trocken-Klo
<b>Abwasserbehandlung</b>	- Siebsack-Kläranlage mit nachgeschalteter Kompostieranlage beheizt durch Solarkollektoren - Trockenmasseentsorgung mit dem Hubschrauber
<b>Beleuchtung</b>	- elektrisch 230 V / 400 V - Energiesparlampen
<b>Heizung</b>	- Holzöfen in den Gasträumen und im Winterraum - keine Heizung in den Schlafräumen
<b>Ver- und Entsorgung</b>	- Hubschrauber