



Friesenberghaus

2.498 m

Zillertaler Alpen

Talort: Ginzling - Schlegeisspeicher



Hüttenwart: Oswald Kraus / Alfons Schrage Hüttenpächter: Susanne Albertini / Florian Schranz

Baujahr:	Denkmalschutz:	Umweltsiegel:	Schlafplätze:	Matratzenlager:	Winterraum:
1928 / 1932	nein	Seit 2011	32 in Mehrbettzimmern	34	6 Schlafplätze

Anreise / Gepäckdepot - Bahnhof: Mayrhofen - Buslinie Mayrhofen-Schlegeisspeicher - Gepäckdepot: Dominikushütte am Schlegeisspeicher

Wasserversorgung
 - Wasserressource der Petersköpfl - Quelle in 2.600 m und der Riffler - Quelle in 2.700 m - 2 Wasserspeicher 6.000 l
 - Trinkwasseraufbereitung mittels Feinfiltrierung und UV-Entkeimung

Energieerzeugung

- Blockheizwerk Baujahr: 2007 Leistung: 10 kW Kraftstoff: Rapsöl
- Notstrom Baujahr: 2015 Leistung: 15 kW Kraftstoff: Bio-Diesel
- Photovoltaik Baujahr: 2002 und 2016 Gesamt-Leistung: 12,7 kW
- Wasserkraftwerk Baujahr: 2004 Leistung: 1 kW

Warmwassererzeugung - Blockheizkraftwerk (BHKW) 21 kW Leistung - Gasheiztherme 35 kW Leistung - 4.860 l Gastank

Sanitär - Waschräume: 2 - Duschen: 2 - WC: 6

Abwasserbehandlung - Siebsack - Kläranlage mit nachgeschalteter biologischer Reinigung - Trockenmasseentsorgung mit Hubschrauber

Beleuchtung - elektrisch 230 V / 400 V - Energiesparlampen - Bewegungsmelder

Heizung - Holzöfen in den Gasträumen und im Winterraum - keine Heizung in den Schlafräumen

Ver- und Entsorgung - Hubschrauber